

令和4年大崎町庁舎外12施設電力需給

別添資料

施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名		供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
1	大崎町役場庁舎	鹿児島県曾於郡大崎町仮宿1029番地	交流3相3線式	6,600	6,600	60	148	210,630	100
2	大崎町保健センター	鹿児島県曾於郡大崎町仮宿1029番地	交流3相3線式	6,600	6,600	60	58	36,073	100
3	大崎町中央公民館	鹿児島県曾於郡大崎町仮宿1029番地	交流3相3線式	6,600	6,600	60	154	85,612	100
4	総合体育館	鹿児島県曾於郡大崎町神領2488番地1	交流3相3線式	6,600	6,600	60	76	79,856	100
5	大崎小学校	鹿児島県曾於郡大崎町仮宿910番地	交流3相3線式	6,600	6,600	60	146	113,890	100
6	持留小学校	鹿児島県曾於郡大崎町持留316番地4	交流3相3線式	6,600	6,600	60	35	30,677	100
7	大崎中学校	鹿児島県曾於郡大崎町仮宿1699番地1	交流3相3線式	6,600	6,600	60	122	101,803	100
8	学校給食センター	鹿児島県曾於郡大崎町神領76番地2	交流3相3線式	6,600	6,600	60	74	102,780	100
9	野方農村環境改善センター	鹿児島県曾於郡大崎町野方6122番地1	交流3相3線式	6,600	6,600	60	19	13,464	100
10	老人福祉センター	鹿児島県曾於郡大崎町仮宿1870番地	交流3相3線式	6,600	6,600	60	35	15,938	100
11	菱田水源地	鹿児島県曾於郡大崎町菱田599番地1	交流3相3線式	6,600	6,600	60	66	98,618	100
12	岡別府水源地	鹿児島県曾於郡大崎町岡別府780番地	交流3相3線式	6,600	6,600	60	73	209,942	100
13	大崎クリーンセンター	鹿児島県曾於郡大崎町益丸31番地	交流3相3線式	6,600	6,600	60	62	199,103	100
総計			—	—	—	—	1,068	1,298,386	—

※1 契約上利用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2 月別の予定使用量は別紙5とする。

※3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。

※4 スマートメーター(自動検針装置)は、全施設設置済である。